Beteckningar

- Bricksvattenledning SDR11 PN8
- Tryckavloppsledning SDR17 PN12,5
- Blivåg
- Kanelektionslinje
- Bike, kdck
- VAV / Avstängningsventil Vatten
- VSV / Serviventil Vatten
- VPU / Spolpost Vatten
- SPD / Spolpost TA
- SBV / Backventil TA
- Tankbilsväg - direkt anslutning innanför tomtgränsen. Ej för fordon större än standard bil, med ett fordonsmax. 1700 kg
- TA## / VA## — Dimensioner TA och Vattenledningar
- Fiber kundsektion
- VPU / Tryckstegring Vattnen
- VMB / Vattenmätarbrunn
- SPUx / Ansamlande pumpstation LPS25002
- NOD
- KS/Kopplingsskåp
- FIBER hämtas här
- Anslutningar avlopp, kan även vara nödmarkerad fastighet
- Anslutningar Vatten och avlopp, kan även vara nödmarkerad fastighet
- Anslutningspunkt

SEKTIONER



ANMÄRKNINGAR

- Vissa vattenanslutningar avslutas enbart med propp mot fastighet
- Skruvkoppling "TOP-LO" användes på dim. under 50, över 50mm skall elsvetsdetaljer användas

ANVISNINGAR

Där inget annat anges gäller följande:

- Ledningar förläggas på frostfritt djup
- Kopplingar "Plussen" eller likv. vid ledomvisning av ledningar <8,5mm
- Vattenservisar DN32 liretick, stangränse dras upp till mark och proppas
- Tryckavloppsservisar DN40 liretick, stangränse dras upp till mark och proppas
- Servisavstängningar mot stamledning med T-rör

HÄNVISNINGAR

Koordinatsystem: SWEREF99 TM

Höjdsystem: RH 2000

RIT	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Dotetorp-Boberg

Box 1408, 182 14 Täby
Tel: 08-544 057 00
Fax: 08-544 057 90

Box 1408
611 29 Nyköping
Tel: 08-544 057 00
Fax: 08-703 70 20

Skandinavisk Kommunalteknik AB

ARBETSNUMMER	RITAD AV	KONSTRUERAD AV
1507-11	DS/VM/SH/AS	DS/SH
DATUM		GRANSKAD
2017-01-04		SH

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Dotetorp-Boberg
KUNGSBACKA KOMMUN

SKALA	HUVUDRITNING	RET
1:4000(A1)	VA00	